

3º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

Consulta recebida em 24/08/2022

ESCLARECIMENTO 1

Consta planilha orçamentária do item 08.01.01 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019, porém não visualizamos o item de Cumeeira da Telha metálica.

Pergunto: Não vai existir o item Cumeeira da telha metálica no serviço?

Resposta: O projeto não prevê Cumeeira.

Em 24/08/2022

COPEL