

1º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 21/2023

ESCLARECIMENTO 1

Solicitamos esclarecimento referente ao edital em epígrafe com relação a exigência de HABILITAÇÃO TÉCNICA referente ao item 11.9.3- CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL onde consta a exigência referente a 4- EXECUÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO se essa comprovação pode ser considerada por similaridade a comprovação de execução através das devidas CAT's e atestados de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO.

Resposta: Não. Devido à complexidade do assentamento, pelo fato do intertravado exigir um acabamento mais uniforme.

Em 14/09/2023
COPEL