

2º CARDENO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 22/2023

CONSULTA 1

Verificamos que na planilha não tem o item grampo para a contenção de solo grampeado verde. Favor pedimos esclarecimentos.

Resposta: A estabilização do talude em face verde deverá ser executada com Hidrossemeadura/Biomanta conforme item 33 da Nota em Projetos e item 04.05 da Planilha orçamentária. Não consta na concepção do projeto o solo grampeado. Como solução para drenagem do maciço, foram previstos DHP e as perfurações necessárias para sua execução.

33 - REVESTIMENTO VEGETAL EM GRAMÍNEA COM ESPÉCIE NATÍVA DA REGIÃO A SER DEFINIDA POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO COM PROTEÇÃO TEMPORÁRIA POR BIOMANTA COM FIBRAS VEGETAIS, PREFERENCIALMENTE DE COCO.

COPEL

16/10/2023