

2º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 24/2023

Consulta recebida em 14/11 às 13:05

CONSULTA:

Não conseguir encontrar na planilha e nem nos projetos a informação sobre a espessura dos vidros das esquadrias.

Resposta:

Porta P05 – Vidro laminado incolor 8mm

Esquadrias J03 a J31 - Vidro laminado incolor 6mm

Esquadrias J34 a J39 – Vidro temperado laminado 12 mm

Esquadria F1 - Vidro temperado laminado 12 mm

COPEL

16/11/2023