

1º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 25/2023

CONSULTA:

Entendemos que para atendimento ao requisito de comprovação de experiência na "Execução de alvenaria de pedra em ambiente marítimo" serão aceitos atestados de experiência na execução de serviços de enrocamento em taludes de barragens executados com pedras, haja vista a semelhança de complexidade entre os dois serviços. Nosso entendimento está correto?

Resposta:

Não!!

A execução de enrocamento de pedras em taludes de barragem não requer a mesma expertise de execução de alvenaria em pedra argamassada, principalmente em ambiente marítimo, tanto pelo emprego da argamassa em um meio agressivo como o salino, quanto pela estética requerida em projeto no levante da alvenaria, pois no enrocamento as pedras são simplesmente “arrumadas” sem o elemento de ligação, argamassa.

Ademais, o serviço de alvenaria de pedra argamassada no ambiente marítimo apresenta desafios, sobre tudo em relação ao nível de referência utilizado – ZH (zero hidrográfico), o qual indica altura de maré em um determinado local em um certo momento. Essa variação de maré limita o tempo na execução dos serviços, exigindo habilidades específicas na construção.

COPEL
24/11/2023