

6º CARTERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Consulta:

Com base no que determina o item 24.5 do Edital supra citado solicitamos esclarecer:

De acordo com o Memorial Descritivo de Arquitetura e Urbanismo, o guarda-corpo foi especificado em aço inox 316L e na planilha orçamentária consta especificado em aço inox 304.

Qual tipo de aço inox considerar na proposta?

Resposta: Considerar o especificado na planilha orçamentária.

Em, 05/06/2024.

Aelson Queiroz
Agente de Contratação