

1º CARDERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Consulta:

1. Analisando os projetos me deparei com porta de saída de emergência em Vidro, acredito eu que não seja permitido pelo Corpo de bombeiros que esse tipo de porta seja em vidro o que coloca em risco em casa de fulga.

Resposta: Considerar essas portas do projeto que estão em vidro com especificação da planilha orçamentária.

2. Qual a quantidade de pessoas e o número de paradas do elevador ?

Resposta: 08 passageiros e 06 paradas

Em, 31/07/2024

Ana Lucia Luz de Silva e Souza
Agente de Contratação