

1º CARDERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS-PREGÃO Nº 90001/2026

Consulta:

Em relação ao Pregão Eletrônico nº 90001/2026, especificamente ao item:

“Cercamento em gradil metálico antiescalada de alta segurança, com painéis de aço galvanizado soldado, revestimento em poliéster e postes metálicos – 680 m²”,

Solicita-se esclarecimento quanto à possibilidade de participação no certame mediante oferta de sistema composto por:

Grade de ferro em barra chata 3/16”;

Alambrado estruturado com tubos de aço galvanizado (montantes Ø 2”, travessas e escoras Ø 1 ¼”);

Tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha 5x5 cm, conforme referência SINAPI af_03/2021.

Considerando que o sistema é constituído em aço galvanizado, possui resistência estrutural compatível e atende à finalidade de cercamento e proteção da área, questiona-se se tal solução poderá ser aceita como material similar para fins de participação e julgamento da proposta.

Resposta:

Conforme disposto no Termo de Referência, o objeto especificado consiste em **Cercamento em gradil metálico antiescalada de alta segurança, com painéis de aço galvanizado soldado, revestimento em poliéster e postes metálicos**, características técnicas que conferem ao sistema padrão específico de desempenho, resistência, durabilidade e segurança.

A proposta apresentada, composta por grade em barra chata, alambrado estruturado e tela de arame galvanizado, ainda que confeccionada em aço galvanizado, não atende às especificações técnicas exigidas no edital, especialmente quanto ao **padrão construtivo, ao sistema de painéis soldados e ao requisito de gradil antiescalada de alta segurança**.

Em, 3/03/2026

Aelson Queiroz
Pregoeiro