

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90001/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 929949 - CBA-SUPERINTENDÊNCIA OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado



Avisos (1)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

03/03/2026 14:39

CONSULTA:

Em relação ao Pregão Eletrônico nº 90001/2026, especificamente ao item:

"Cercamento em gradil metálico antiescalada de alta segurança, com painéis de aço galvanizado soldado, revestimento em poliéster e postes metálicos – 680 m²",

Solicita-se esclarecimento quanto à possibilidade de participação no certame mediante oferta de sistema composto por:

- Grade de ferro em barra chata 3/16";
- Alambrado estruturado com tubos de aço galvanizado (montantes Ø 2", travessas e escoras Ø 1 ¼");
- Tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha 5x5 cm, conforme referência SINAPI af_03/2021.

Considerando que o sistema é constituído em aço galvanizado, possui resistência estrutural compatível e atende à finalidade de cercamento e proteção da área, questiona-se se tal solução poderá ser aceita como material similar para fins de participação e julgamento da proposta.

RESPOSTA:

Conforme disposto no Termo de Referência, o objeto especificado consiste em Cercamento em gradil metálico antiescalada de alta segurança, com painéis de aço galvanizado soldado, revestimento em poliéster e postes metálicos, características técnicas que conferem ao sistema padrão específico de desempenho, resistência, durabilidade e segurança.

A proposta apresentada, composta por grade em barra chata, alambrado estruturado e tela de arame galvanizado, ainda que confeccionada em aço galvanizado, não atende às especificações técnicas exigidas no edital, especialmente quanto ao padrão construtivo, ao sistema de painéis soldados e ao requisito de gradil antiescalada de alta segurança.

Incluir esclarecimento